

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. „DOSTOSOWANIE BUDYNKU MUZEUM im. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU DO WYMOGÓW PRZECIWOŻAROWYCH”, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164), udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 2:

W nawiązanie do SIWZ punkt IX.2.1 bardzo proszę o udzielenie wyjaśnień
 W związku z odpowiedzią na pytanie nr 30 z dnia 10.04.2017 informujemy, że różnice wynikające z rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót uniemożliwiają rzetelne przygotowanie oferty cenowej.

		Ilość drzwi wg. przedmiaru	Ilość drzwi wg. rzutów kondygnacji projektu
Drzwi stalowe przeciwpożarowe półtora i dwuskrzydłowe , przeszklone, o po- m2 wierzchni ponad 1.5 m2, fabrycznie wykończone - EI 60			
D02	1.30*2.05*4 = 10,66m2	4	2
D04	1.80*2.52*2 = 9,07 m2	2	2
D07	1.60*2.05*4 = 13,12m2	4	2
D10	1.60*2.20*2 = 7,02m2	2	1
Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2, m2 fabrycznie wykończone - EI 60			
D09	1.20*2.20*2 = 5,28m2	2	1
D14	0.90*2.05*12 = 22,14m2	12	7
D15	0.90*2.05*4 = 7,38m2	4	1
Drzwi stalowe przeciwpożarowe półtora i dwuskrzydłowe , przeszklone, o po- m2 wierzchni ponad 1.5 m2, fabrycznie wykończone - EI 30			
D11	1.70*2.05*2 = 6,97m2	2	1
D12	1.80*2.05*2 = 7,38m2	2	0
Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2, m2 fabrycznie wykończone - EI 30			
D03	0.90*1.78*2 = 3,20m2	2	3
D05	0.90*2.05*10 = 18,45m2	10	5
D06	0.90*2.05*2 = 3,69m2	2	0
D08	1.0*2.05*6 = 12,30m2	6	3
D13	1.0*2.05*2 = 4,10m2	2	1
D16	1.0*2.05*2 = 4,10m2	2	0
Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2, fabrycznie wykończone			
D01	1.30*2.05*4m2	4	2

W związku z tym prosimy o wskazanie właściwych ilości jakie należy przyjąć w celu właściwego oszacowania oferty i wprowadzenie odpowiedniej korekty do przedmiaru. Jeżeli ilości z przedmiaru należy utrzymać prosimy o korektę dokumentacji (rzutów poszczególnych kondygnacji) z zaznaczeniem wszystkich drzwi do wymiany w ilościach jakie podaje przedmiar robót.

Jednocześnie zaznaczamy, że w związku z ogromnymi rozbieżnościami nie ma możliwości przedstawienia oferty wraz z kosztorysem jednocześnie zgodnym z przedmiarem i dokumentacją projektową wg. Zapisu SIWZ punkt VII. 4.1 o treści:

Oferty na wykonanie zamówienia publicznego, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. – forma dokumentu oryginał wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym podstawę wyliczenia ceny oferty, sporządzonym na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Do wyceny oferty należy przyjąć ilość drzwi zgodnie z przedmiarem robót. Zamawiający uzna za prawidłową ofertę, w której Wykonawca zaoferuje ilość drzwi zgodnie z przedmiarem.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonom.-Adm.

mgr Małgorzata Styczeń