

MUZEUM im. J. Malczewskiego
ul. Rynek 11
26-600 Radom, tel. 36-243-29
NIP 796-007-85-13

MJM -ZP.26-2/RB/2017

Radom, 26.04.2017r.

W związku z Państwa pytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. „DOSTOSOWANIE BUDYNKU MUZEUM im. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH”, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164), udzielamy następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany drzwi przeciwpożarowych stalowych w okleinie drewnopodobnej na drzwi drewniane wg koloru ustalonego z Inwestorem.

DYREKTOR
Muzeum im. J. Malczewskiego
w Radomiu
Adam Zieleziński